ELMŰ Hálózati Kft. – 1117 Budapest, Hengermalom út 18.

Horváth László
Horváth KFT
Budapest
Kiscsikós köz 12.
1033
Tárgy: Terv jóváhagyás – IF-12078

T.:

ELMŰ Hálózati Kft.

1117 Budapest, Hengermalom út 18.

www.eon.hu

2025. december 10.

Ügyintéző neve: Szekeres Csaba

Ügyintéző e-mail címe: csaba.szekeres@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:+36 1 238 3160

Tisztelt Horváth László!

Beruházási osztályunk a

Tinnye, Mária utca közvilágítási hálózat bővítése

tsz: 25-201-017-64

Kiviteli terv

című tervdokumentációt felülvizsgálta, és azt a területileg illetékes régió véleményével, alábbi előírások betartása mellett azt

Jóváhagyja.

Általános előírások:

1) Ezen jóváhagyás nem mentesíti a beruházót, a tervezőt és a kivitelezőt a tárgyi tervdokumentációt érintő hatályos hatósági, szakmai és biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól. Mindezek be nem tartásából származó személyi és anyagi károkért és következményekért a társaság felelősséget nem vállal. A tervtől eltérni csak a Beruházó, Tervező, Üzemeltető és Kivitelező együttes engedélyével szabad.
2) A beruházó tegye lehetővé - a hálózatok és berendezések kivitelezése során – a folyamatos műszaki ellenőrzést és napló-bejegyzést.
3) A kivitelező köteles a munkaterület átadás-átvétel időpontját 15 naptári nappal korábban írásban osztályunkra bejelenten. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések igényét, a fogyasztói kiértesítését és a munkák programozását figyelembe véve, előzetes konzultációt követően, írásban kérjük megadni.
4) Amennyiben a munkák megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását kivitelezés közben nem tudjuk ellenőrizni, az elkészült munkát csak sikeres minőségellenőrzési eljárás után tudjuk átvenni, amelynek költséget a kivitelező viseli.
5) A megépülő, átépülő közcélú elosztóhálózat az ELMŰ Hálózati Kft. üzemeltetésébe kerül, amennyiben az a jóváhagyott terv szerint készült el.

Székhely:
1117 Budapest,
Hengermalom út 18.
Budapesti
Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-09-874142

6) A kivitelezést csak a szükséges hatósági engedélyek megléte esetén lehet megkezdeni.
7) CSAK EON Megfelelősségi nyilatkozattal rendelkező lámpatest szerelhető fel méretlenül a hálózatra.
8) A VET-ben megfogalmazott jogok meglétét tanúsító iratokat, a munka megkezdése előtt, legkésőbb munkaterület átadás-átvételkor át kell adni.
9) Jóváhagyásunk a keltezés dátumától 1 évig érvényes.

Elektronikusan aláírta:
Szabó József Ádám
Szigná

Szabó József Ádám
operatív irányító

Elektronikusan aláírta:
Szekeres Csaba
Szigná

Szekeres Csaba
támogatási szakértő

ELMŰ Hálózati Kft.